

**Beschreibung:**

Über einen binären Eingang oder eine Relaisverknüpfung kann der Stellausgang stetiger Regler auf einen einstellbaren Wert begrenzt werden.

Der gewünschte Maximalwert der Stellgröße wird in der Konfigurationsebene als Parameter **Yhi** eingestellt.

**Ausführungen:**

**Listen- Nr.**

Begrenzung durch Binäreingang

99bybb

Begrenzung durch Verknüpfung mit einem Zusatzkontakt K1.  
Der Schaltpunkt wird für K1 wie üblich eingestellt; alle normalen Funktions- und Zuordnungs- Wahlmöglichkeiten des Zusatzkontaktes bleiben bestehen.

99bybf

Durch Zuordnung eines anderen Meßeingangs ist also auch eine Auslösung der Begrenzung durch Bedingungen außerhalb des Regelkreises (Rücklauf-temperatur, sonstiger Meßwert) möglich.

Jeweils alternativ: umgekehrte Wirkungsweise

.....U